



LUPAPÄÄTÖS
Nro 40/2019
Dnro PSAVI/4328/2018
Annettu julkipanon jälkeen
28.3.2019

ASIA

Haapaveden voimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräysten 21 ja 43 muuttaminen, Haapavesi

LUVAN HAKIJA

Kanteleen Voima Oy
PL 47
86601 HAAPAVESI

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
LUPA, JOTA MUUTOSHAKEMUS KOSKEE	3
ESITETTY MUUTOKSET JA NIIDEN PERUSTELUT	4
Muutosesitys lupamääräykseen 21	4
Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 21	4
Pysäytysjakson uuden määrittelyn merkitys tehoreservikauden päättyttyä	4
Muutosesitys lupamääräykseen 43	5
Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 43	5
ESITETTYJEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET	5
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY	6
Lupahakemuksen täydennykset	6
Lupahakemuksesta tiedottaminen	6
Lausunnot	6
Muistutukset ja mielipiteet	6
Hakijan kuuleminen ja vastine	6
MERKINTÄ	7
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	7
YMPÄRISTÖLUPARATKAISU	7
RATKAISUN PERUSTELUT	7
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN	8
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	8
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus	8
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	8
KÄSITTELYMAKSU	8
Ratkaisu	8
Perustelut	9
Oikeusohje	9
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	9
MUUTOKSENHAKU	10

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Kanteleen Voima Oy on 23.10.2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimittamallaan ja myöhemmin täydentämällään hakemuksella hakenut muutosta Haapaveden voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräyksiin 21 ja 43.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitos on sähköä tuottava lauhdevoimalaitos, jonka kolmen kattilan polttoaineteho on noin 411 MW. Laitoksen pääkattilan polttoaine teho on 390 MW. Kumpikin apukattila on polttoaineteholtaan 10,6 MW. Voimalaitoksen polttoaineina käytetään turvetta, puuperäisiä polttoaineita sekä vara- ja tukipolttoaineena raskasta ja kevyttä polttoöljyä sekä kivihiiltä.

Voimalaitos sijaitsee Haapaveden kaupungissa noin 2,5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Voimalaitoksen länsipuolella sijaitsee Haapajärvi ja eteläpuolella virtaa Pyhäjoki. Voimalaitoksen käyntiosoite on Turvetie 112, 86600 Haapavesi ja kiinteistönumero RN:o 71-402-349-1.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaan toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen ratkaisee viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaisesti valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat. Taulukon 1 kohdan 3 a) mukaan voimalaitoksen, jonka polttoaineteho on 50 MW tai enemmän, ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

LUPA, JOTA MUUTOSHAKEMUS KOSKEE

Muutoshakemus koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 16.12.2016 myöntämää toistaiseksi voimassa olevaa ympäristö- ja vesitalouslupaa nro 177/2016/1.

Laitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräys 21 kuuluu:

Pääkattilan ylösajo katsotaan päättyneeksi, kun kattilan öljynpolttimien pysäytetään, tuorehöyryn paine on yli 100 bar ja tuorehöyryn lämpötila

on yli 500 °C. Käynnistys jakson enimmäispituus on kuitenkin laitoksen tehoreservivalmiuden aikana 72 tuntia ja muutoin 48 tuntia.

Pysäytysjakso katsotaan alkaneeksi, kun kattilan ajotapa vaihdetaan alkiajotavaksi, tuorehöyryn paine on alle 60 bar ja tuorehöyryn lämpötila on alle 530 °C. Pysäytysjakso alkaa, kun kaksi kolmesta edellä mainitusta kriteeristä täyttyy. Pysäytysjakson enimmäispituus on 48 tuntia.

Laitoksen ympäristö- ja vesitalouslupan nro 177/2016/1 lupamääräys 43 kuuluu:

Luvan saajan on mitattava laitoksen toiminnan aiheuttamat ympäristömelutasot vuoden 2018 aikana.

Luvan saajan on mitattava laitoksen melupäästöt päästölähdekohtaisesti sekä laadittava tulosten perusteella melun leviämismalliselvitys vuoden 2021 loppuun mennessä.

ESITETYT MUUTOKSET JA NIIDEN PERUSTELUT

Muutosesitys lupamääräykseen 21

Hakija esittää kattilan pysäytysjakson alkamista määrittävän höyryn lämpötilan rajaa laskettavaksi nykyisestä 530 °C:sta 500 °C:een.

Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 21

Ajettaessa voimalaitosta pienellä teholla höyryn lämpötila on tyypillisesti 510–535°C. Pysäytysjakso on lämpötilakriteerin osalta korjattava alkaamaan vasta, kun lämpötila on laskenut 500 °C:een, koska nykyisen lupamääräyksen mukaisesti lämpötilakriteerin ollessa 530 °C, pysäytysjakson kriteerit täyttyvät epätarkoituksenmukaisesti, vaikka voimalaitos ei prosessillisesti ole alasajossa. Päästötarkkailulaskenta ei vertaile savukaasun NO_x-, SO₂- ja hiukkaspäästömittausten tuloksia päästörajoihin, kun voimalaitoksen pysäytysjakso on alkanut ja näin ollen osa voimalaitoksen normaalia ajotapaa jää lupamääräyksen nykyisellä muotoilulla virheellisesti vertailun ulkopuolelle.

Pysäytysjakson uuden määrittelyn merkitys tehoreservikauden päätyttyä

Pysäytysjakson uusi määrittely on hakijan mukaan tarpeellinen myös tehoreservikauden jälkeen, koska samat perustelut epätarkoituksenmukaisesta alasajokriteeristön toteutumisesta ovat voimassa myös silloin.

Tehoreservikauden ja tehoreservikauden jälkeisen normaalitoiminnan aikainen normaaliajotilanne eroavat toisistaan vesikemian osalta. Tehoreservikaudella ajetaan alkalisella ajotavalla, tehoreservikauden jälkeisessä normaaliajotilanteessa vaihdetaan käynnistytyn jälkeen vesien puhtausasteen mukaan kombi-ajotavalle. Tällöin usean päivän ajon jäl-

keen alkalinen ajotapa ei ole valittuna, jolloin alasajon kriteeristön epätarkoituksenmukainen täytyminen tuorehöyryn lämpötilan heilahtelun vuoksi ei toteudu.

Toisaalta sama haaste kuin tehoreservikaudella on tehoreservikauden jälkeisessä normaaliajotilanteessa startin jälkeinen alkalinen ajotapa, jota jatketaan vesikemiavaatimusten vuoksi pidempään kuin ylösajo kestää, jolloin höyryn lämpötilan laskeminen nykyisen määräyksen mukaisesti alle 530°C:en johtaa heti alasajokriteeristön täyttymiseen.

Pysäytysjakson kriteeristöä mietittäessä höyryn lämpötilan määrittelyssä 530 °C:ksi on tehty virhe. Höyryn lämpötilaraja pyydetään muuttamaan 500 °C:ksi, jotta turhia alasajostatuksia ei höyryn lämpötilan vuoksi synny.

Muutosesitys lupamääräykseen 43

Hakija esittää lupamääräyksen 43 määräaikoja muutettavaksi myöhäisemmäksi siten, että ympäristömelutasot on mitattava viimeistään vuoden 2021 aikana. Hakija esittää, että melupäästöjen päästölähdekohtaiset mittaukset sekä tulosten perusteella laadittava melun leviämismalliselvitys olisi tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä.

Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 43

Hakija on hakenut lisää aikaa lupamääräyksen määräaikoihin, jotta ympäristömelumittaus voitaisiin toteuttaa tehoreservikauden päätyttyä ja voimalaitoksen palattua normaaliin toimintaan. Hakija perustelee muutosesitystä sillä, että voimalaitoksen toimiessa tehoreservissä ympäristömelumittauksen järjestäminen ei ole mielekäästä. Voimalaitoksen koekäynnistysten lyhytkestoisuuden vuoksi ja ajokausien ennalta arvaamattomuudesta johtuen ympäristömelumittausta ei voida toteuttaa voimassa olevan lupamääräyksen mukaisesti.

Melun leviämismalliselvityksen määräajan jatkamista on haettu, jotta sen laatimiselle olisi riittävä aika melupäästöjen mittausten tekemisen jälkeen. Toiminnanharjoittajan näkemyksen mukaan melutasot saadaan mitattua vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta melun leviämismalliselvityksen tekemisen määräaika ei voi olla sama kuin melumittausten tekemisen määräajan.

ESITETTYJEN MUUTOSTEN VAIKUTUKSET

Lupamääräysten muutokset eivät vaikuta laitoksen päästöjen tai ympäristövaikutusten määrään tai laatuun. Pysäytysjakson kriteerin muuttaminen ei vaikuta päästöjen syntymiseen. Päästöt itsessään eivät lisäänty, eivätkä myöskään vaikutukset ympäristöön. Muutos tapahtuu päästöjen seurannassa ja siinä, verrataanko niitä päästörajaan vai ei. Muutoksen myötä kaikki normaaliajon tunnit ovat luparaja-arvotarkkailun piirissä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksen täydennykset

Hakija on täydentänyt hakemustaan 21.12.2018 ja 22.01.2019. Täydennysten sisältö käy ilmi kertoelmaosasta, jossa on ajantasainen tieto asiasta.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla Haapaveden kaupungissa 31.1.–4.3.2019. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Haapaveden kaupungilta ja sen ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Kuulutus ja asiakirjat pääpiirteissään on julkaistu myös internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Lausunnot

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue toteaa lausunnossaan, että ELY-keskus on tehnyt laitokselle määräaikaistarkastuksen 31.3.2017. Määräaikaistarkastuksella on todettu, että lupamääräyksen 43 noudattamiseksi tulee määräaikaan hakea jatkoa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Tarkastuksella on todettu, että mittaukset on järkevä toteuttaa vasta tehoreservikauden jälkeen. ELY-keskuksella ei ole muuta lausuttavaa asiassa.

2. Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan, että sillä ei ole huomauttamista lausuntopyyntöön.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiassa ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen lausuntojen johdosta. Hakija on 14.3.2019 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa lausuntoihin.

MERKINTÄ

Aluehallintovirastossa on asiaa ratkaistaessa ollut vireillä hakijan samaa voimalaitosta koskeva lupa-asia PSAVI/2358/2018 Haapaveden voimalaitoksen ympäristöluvan nro 177/2016/1 muuttaminen ja luvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Haapavesi sekä samaa voimalaitosaluetta koskeva uudishankkeen lupa-asia PSAVI/2770/2018 Kanteleen Voima Oy:n biojalostamon ympäristölupahakemus sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Haapavesi.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU

Aluehallintovirasto muuttaa Kanteleen Voima Oy:n ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräyksiä 21 ja 43, jotka kuuluvat muutettuina kokonaisuudessaan seuraavasti (*muutokset kursivilla*):

21. Pääkattilan ylösajo katsotaan päättyneeksi, kun kattilan öljypolttimet pysäytetään, tuorehöyryn paine on yli 100 bar ja tuorehöyryn lämpötila on yli 500 °C. Käynnistysjakson enimmäispituus on kuitenkin laitoksen tehoreservivalmiuden aikana 72 tuntia ja muutoin 48 tuntia.

Pysäytysjakso katsotaan alkaneeksi, kun kattilan ajotapa vaihdetaan alkiajotavaksi, tuorehöyryn paine on alle 60 bar ja tuorehöyryn lämpötila on alle 500 °C. Pysäytysjakso alkaa, kun kaksi kolmesta edellä mainitusta kriteeristä täyttyy. Pysäytysjakson enimmäispituus on 48 tuntia.

43. Luvan saajan on mitattava laitoksen toiminnan aiheuttamat ympäristömelutasot *viimeistään* vuoden 2021 aikana.

Luvan saajan on mitattava laitoksen melupäästöt päästölähdekohtaisesti sekä laadittava tulosten perusteella melun leviämismalliselvitys vuoden 2022 loppuun mennessä.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asiassa on kyse ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaisesta toiminnanharjoittajan vireille laittamasta lupamääräyksiä muuttamisesta. Varsinainen toiminta tai sen päästöt tai vaikutukset eivät muutu, joten kyseessä ei ole ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen toiminnan olennainen muutos.

Lupamääräys 21 koskee kattilan käynnistysjakson päättymistä sekä pysäytysjakson alkamista. Lupamääräystä on muutettu siten, että kattilan pysäytysjakson alkamisen höyryn lämpötilan raja on laskettu aiemmasta

lämpötilasta 530 °C:sta tämän muutoshakemuksen mukaiseen lämpötilaan 500 °C.

Käynnistys- ja pysäytysjakson alkuperäinen määrittely aiheutti raportointiin virheellisiä pysäytysjaksoja, koska ajettaessa voimalaitosta pienellä teholla pysäytysjakson kriteerit täyttyivät, vaikka voimalaitos ei prosessillisesti ole ollut alasajossa. Lupamääräyksen muuttamisessa on kyse lupamääräyksen teknisluonteisesta korjaamisesta suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) 14 § 4 momentin mukaiseksi.

Lupamääräyksen 43 määräaikoja on hakemuksen mukaisesti siirretty myöhemmäksi, koska tehoreservikauden aikana voimalaitoksen käyttö on lyhytaikaista eikä ympäristömelumittauksen järjestäminen antaisi normaalitoimintaa edustavaa tulosta. Melun leviämismalliselvityksen tekemiselle on melumittausten suorittamisen jälkeen varattu riittävä aika.

Kyseessä on lupamääräysten teknisluotoisesta tarkentamisesta ja täsmentämisestä, millä ei ole merkitystä laitoksen päästöihin tai vaikutuksiin ympäristössä. Lupamääräykset täyttävät muutosten jälkeen ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Haapaveden kaupungin lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmenevästi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 48 § sekä 89 § 1 momentti

Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (936/2014) 14 § 4

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Lupa-asian käsittelymaksu on 2 387 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Maksuasetuksen mukaan voimalaitoksen, kattilalaitoksen tai muun laitoksen, jonka suurin polttoaineteho on yli 300 MW ympäristöluvan maksu on 23 870 €. Koska kysymyksessä on yksittäisten lupamääräysten teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on kymmenen prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Maksu on näin ollen 2 387 €.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2018 (997/2017)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostitse

Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Suomen ympäristökeskus

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Haapaveden kaupungin ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Sami Koivula

Juhani Itkonen

Paula Airaksinen

Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet puheenjohtajana ympäristöneuvos Sami Koivula sekä ympäristöneuvos Juhani Itkonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Paula Airaksinen.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 690 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liitteet

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräikaan lukematta. Valitusaika päättyy 29.4.2019 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.												

Tämä asiakirja PSAVI/4328/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/4328/2018 har godkänts elektroniskt

Airaksinen Paula 26.03.2019 08:29

Itkonen Juhani 25.03.2019 12:21

Koivula Sami 26.03.2019 08:24