



LUPAPÄÄTÖS
Nro 151/2019
Dnro PSAVI/7156/2019
Annettu julkipanon jälkeen
23.10.2019

ASIA

Haapaveden voimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräysten 10 ja 31 muuttaminen, Haapavesi

LUVAN HAKIJA

Kanteleen Voima Oy
PL 47
86601 HAAPAVESI

SISÄLLYSLUETTELO

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO	3
TOIMINTA JA SEN SIJAINTI	3
LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA	3
LUPA, JOTA MUUTOSHAKEMUS KOSKEE	3
ESITETYT MUUTOKSET JA NIIDEN PERUSTELUT	4
Muutosesitys lupamääräykseen 10	4
Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 10	5
Muutosesitys lupamääräykseen 31	5
Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 31	5
VAIKUTUKSET KUORMITUKSEEN, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN SEKÄ NIIDEN TARKKAILUUN	5
LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY	5
Lupahakemuksesta tiedottaminen	5
Lausunnot	5
Muistutukset ja mielipiteet	6
Hakijan kuuleminen ja vastine	6
MERKINTÄ	6
ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU	7
YMPÄRISTÖLUPARATKAISU	7
RATKAISUN PERUSTELUT	7
VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN	8
PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO	9
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus	9
SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET	9
KÄSITTELYMAKSU	9
Ratkaisu	9
Perustelut	9
Oikeusohje	9
PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN	9
MUUTOKSENHAKU	11

HAKEMUS JA ASIAN VIREILLETULO

Kanteleen Voima Oy on 28.8.2019 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon toimittamallaan hakemuksella hakenut muutosta Haapaveden voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräyksiin 10 ja 31.

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Kanteleen Voima Oy:n Haapaveden voimalaitos on sähköä tuottava lauhdevoimalaitos, jonka kolmen kattilan yhteenlaskettu polttoaineteho on noin 411 MW. Laitoksen pääkattilan polttoaine teho on 390 MW. Kumpikin apukattila on polttoaineteholtaan 10,6 MW. Voimalaitoksen polttoaineina käytetään turvetta, puuperäisiä polttoaineita sekä vara- ja tukipolttoaineena raskasta ja kevyttä polttoöljyä sekä kivihiiltä.

Voimalaitos sijaitsee Haapaveden kaupungissa noin 2,5 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Voimalaitoksen länsipuolella sijaitsee Haapajärvi ja eteläpuolella virtaa Pyhäjoki. Voimalaitoksen käyntiosoite on Turvetie 112, 86600 Haapavesi ja kiinteistönumero RN:o 71-402-349-1.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaan toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristöluvan muuttamista.

Ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaan toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen ratkaisee viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu ratkaista vastaavaa uutta toimintaa koskeva hakemus. Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 momentin mukaisesti valtion ympäristölupaviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukossa 1 tarkoitettujen toimintojen ympäristölupa-asiat. Taulukon 1 kohdan 3 a) mukaan voimalaitoksen, jonka polttoaineteho on 50 MW tai enemmän, ympäristölupa-asian ratkaisee aluehallintovirasto.

LUPA, JOTA MUUTOSHAKEMUS KOSKEE

Muutoshakemus koskee Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 16.12.2016 myöntämää toistaiseksi voimassa olevaa ympäristö- ja vesitalouslupaa nro 177/2016/1.

Laitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräys 10 kuuluu:

Teollisuusjätevedet ja pesuvedet, johon on mahdollista joutua öljyä sekä polttoaineiden käsittely- ja varastointialueilla muodostuvat öljyä mahdollisesti sisältävät jäte- ja sadevedet on kerättävä ja johdettava valvotusti nykyisten öljynerottimen kautta viivästysaltaaseen.

Turbiinisalin ja öljynpurkupaikan öljynerottimien on 1.7.2020 lähtien oltava vähintään standardin SFS-EN-858-1 mukaisia I-luokan öljynerottimia, joista poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l.

Korjaamorakennuksen öljynerottimen on 1.7.2020 lähtien oltava vähintään standardin SFS-EN-858-1 mukaisia II-luokan öljynerotin, joista poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Uusittavat öljynerottimet on mitoitettava siten, ettei häiriö- tai poikkeustilanteissakaan öljyä pääse vesistöön. Ne on varustettava hälyttävällä öljynilmaisimella ja hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava vähintään kuukauden välein. Öljynerottimet on pidettävä toimintakuntoisina ja ne on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksista ja määrävälein tehtävistä huoltotoimenpiteistä on tehtävä merkinnät kirjanpitoon.

Laitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräys 31 kuuluu:

Kemikaali- ja polttoainesäiliöiden lastaus- ja purkauspaikkojen on oltava suojattuja siten, että mahdollinen vuoto ei pääse maaperään eikä vesiin ja että se voidaan ottaa talteen. Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen kunto on tarkistettava säännöllisesti, tarkastuksista on pidettävä kirjaa ja todetut vauriot korjattava viipymättä.

Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat tulee allastaa 1.7.2020 mennessä siten, että allastuksella saadaan kerättyä talteen suurimman tyhjennettävän kuljetussäiliön tilavuus.

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sekä niihin liittyvien putkitusten on oltava sellaisia, että ympäristöön ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaaleja, jätteitä tai jätevesiä, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

ESITETYT MUUTOKSET JA NIIDEN PERUSTELUT

Muutosesitys lupamääräykseen 10

Hakija esittää lupamääräyksen 10 määräaikoja muutettavaksi siten, että öljynerottimien on täytettävä standardin SFS-EN-858-1 mukaiset luokitukset, kun voimalaitos palaa normaalitoimintaan tehoreservikauden jälkeen ja IE-direktiivin edellyttämät muutokset savukaasunpuhdistukseen on toteutettu. Muutokset öljynerottimiin toteutetaan kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 10

Hakija pyytää lisääaikaa öljynerotuskaivojen muuttamiseksi, jotta uudistustyö voidaan tehdä yhtäaikaaisesti muiden tulevien investointien yhteydessä.

Muutosesitys lupamääräykseen 31

Hakija esittää lupamääräyksen 31 määräaikaa muutettavaksi siten, että kemikaali- ja polttoainesäiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen allastus uudistetaan, kun voimalaitos palaa normaalitoimintaan tehoreservikauden jälkeen ja IE-direktiivin edellyttämät muutokset savukaasunpuhdistukseen on toteutettu. Muutokset toteutetaan kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Perustelut muutosesitykselle lupamääräykseen 31

Hakija pyytää lisääaikaa kemikaali- ja polttoainesäiliöiden allastukseen, jotta uudistustyö voidaan tehdä yhtäaikaaisesti muiden tulevien investointien yhteydessä.

VAIKUTUKSET KUORMITUKSEEN, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIIN SEKÄ NIIDEN TARKKAILUUN

Hakija ei ole esittänyt, että määräaikojen jatkamisella olisi vaikutuksia olennaisiin päästöihin, ympäristövaikutuksiin tai niiden tarkkailuun.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Aluehallintovirasto on antanut hakemuksen tiedoksi kuuluttamalla Haapaveden kaupungissa 12.9.–14.10.2019. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Haapaveden kaupungilta ja sen ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisilta. Kuulutus ja asiakirjat pääpiirteissään on julkaistu myös internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

Lausunnot

1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue toteaa lausunnossaan, että ELY-keskus on tehnyt laitokselle määräaikaistarkastuksen 17.5.2019. Määräaikaistarkastuksella toiminnanharjoittaja on ilmoittanut laitoksella olevan kolme öljynerotinta, jotka

eivät täytä lupamääräyksen 10 vaatimusta, kaksi näistä on turbiinisalissa ja öljynpurkupaikalla ja yksi korjaamorakennuksella. Lisäksi toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että nykyiset kemikaali- ja polttoainesäiliöiden lastaus- ja purkupaikat eivät täytä vaatimuksia ja ne on tarkoitus toteuttaa vaatimusten mukaisiksi biojalostamoinvestoinnin yhteydessä. Määräaikaistarkastuksella on sovittu, että toiminnanharjoittaja hakee jatkoaikaa lupamääräysten 10 ja 31 mukaisten töiden toteutukselle voimalaitoksen ympäristöluvan muutosta koskevan hakemuksen täydennyksenä ennen lupamääräysten mukaisen määräajan umpeutumista. Tarkastuksella on todettu, että toimenpiteet on järkevä toteuttaa vasta tehoreservikauden jälkeen laitoksen muiden investointien yhteydessä. ELY-keskuksella ei ole muuta lausuttavaa asiassa.

2. Haapaveden kaupungin ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen, Ympäristöpalvelut Helmi

Haapaveden kaupungin ympäristö- ja terveydensuojeluviranomainen toteaa lausunnossaan, että sen mukaan muutettavaksi esitetyt määräajat voidaan hyväksyä, kun lupamääräyksiin huolehditaan, että nykyiset öljynerottimet ovat koko ajan toimintakunnossa eikä öljyisiä vesiä pääse ympäristöön. Lupamääräyksiin tulee myös edellyttää, että kemikaali- ja polttoainesäiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen nykyiset allastukset ja järjestelmät ovat koko ajan tarkkailussa niin, että aineiden ympäristöön pääsyä ei tapahdu. Molempien lupamääräysten määräajan pidentäminen on lausunnon antajan mielestä perusteltua lähiaikana toteutettavien investointien yhtäaikaaisuudella, mutta hakemuksen mukaiset muutokset tulee edellyttää tehtäväksi kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiassa ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen lausuntojen johdosta. Hakija on 17.10.2019 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että sillä ei ole huomautettavaa lausuntoihin.

MERKINTÄ

Aluehallintovirastossa on asiaa ratkaistaessa ollut vireillä hakijan samaa voimalaitosta koskeva lupa-asia PSAVI/2358/2018 Haapaveden voimalaitoksen ympäristöluvan nro 177/2016/1 muuttaminen ja luvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Haapavesi sekä samaa voimalaitosalueutta koskeva uudishankkeen lupa-asia PSAVI/2770/2018 Kanteleen Voima Oy:n biojalostamon ympäristölupahakemus sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Haapavesi.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

YMPÄRISTÖLUPARATKAISU

Aluehallintovirasto muuttaa Kanteleen Voima Oy:n ympäristö- ja vesitalousluvan nro 177/2016/1 lupamääräyksiä 10 ja 31, jotka kuuluvat muutettuina kokonaisuudessaan seuraavasti (*muutokset kursivilla*):

10. Teollisuusjätevedet ja pesuvedet, joihin on mahdollista joutua öljyä sekä polttoaineiden käsittely- ja varastointialueilla muodostuvat öljyä mahdollisesti sisältävät jäte- ja sadevedet on kerättävä ja johdettava valvotusti nykyisten öljynerottimen kautta viivästysaltaaseen.

Turbiinisalin ja öljynpurkupaikan öljynerottimien on 31.12.2021 lähtien oltava vähintään standardin SFS-EN-858-1 mukaisia I-luokan öljynerottimia, joista poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l.

Korjaamorakennuksen öljynerottimen on 31.12.2021 lähtien oltava vähintään standardin SFS-EN-858-1 mukainen II-luokan öljynerotin, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Uusittavat öljynerottimet on mitoitettava siten, ettei häiriö- tai poikkeustilanteissakaan öljyä pääse vesistöön. Ne on varustettava hälyttävällä öljynilmaisimella ja hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava vähintään kuukauden välein. *Nykyiset ja uusitut* öljynerottimet on pidettävä toimintakuntoisina ja ne on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Tarkastuksista ja määrävälein tehtävistä huoltotoimenpiteistä on tehtävä merkinnät kirjanpitoon.

31. Kemikaali- ja polttoainesäiliöiden lastaus- ja purkauspaikkojen on oltava suojattuja siten, että mahdollinen vuoto ei pääse maaperään eikä vesiin ja että se voidaan ottaa talteen. Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen kunto on tarkistettava säännöllisesti, tarkastuksista on pidettävä kirjaa ja todetut vauriot korjattava viipymättä.

Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat tulee allastaa 31.12.2021 mennessä siten, että allastuksella saadaan kerättyä talteen suurimman tyhjennettävän kuljetussäiliön tilavuus.

Polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sekä niihin liittyvien putkitusten on oltava sellaisia, että ympäristöön ei pääse häiriötilanteissakaan kemikaaleja, jätteitä tai jätevesiä, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

RATKAISUN PERUSTELUT

Asiassa on kyse ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaisesta toiminnanharjoittajan vireille laittamasta lupamääräysten muuttamisesta.

Varsinainen toiminta tai sen päästöt tai vaikutukset eivät muutu, joten kyseessä ei ole ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen toiminnan olennainen muutos.

Lupamääräys 10 koskee alueella muodostuvien jäte- ja hulevesien, joihin on mahdollista joutua öljyä, johtamista öljynerottimien kautta sekä öljynerottimien uusimista standardin SFS-EN-858-1 mukaisiksi. Lupamääräystä on muutettu siten, että määräaika on siirretty myöhemmäksi ottaen huomioon voimalaitoksen nykyinen vähäinen käyttö tehoreservilaitoksena sekä hanke toteuttaa lähivuosina voimalaitoksen yhteyteen biojalostamo. Määräaika on siirretty hakemuksen mukaisesti. Lupamääräystä on täsmennetty siten, että määräys toimintakuntoisuudesta sekä tarkastuksista ja huoltotoimenpiteistä koskee sekä nykyisiä että uusittuja öljynerottimia.

Lupamääräys 31 koskee kemikaali- ja polttoainesäiliöiden lastauspaikkojen allastamista valtioneuvoston vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista antaman asetuksen 856/2012 mukaisiksi. Määräaika on siirretty hakemuksen mukaisesti ottaen huomioon voimalaitoksen nykyinen vähäinen käyttö tehoreservilaitoksena sekä hanke toteuttaa lähivuosina voimalaitoksen yhteyteen biojalostamo.

Lupamääräysten 10 ja 31 määräaikoja on hakemuksen mukaisesti siirretty myöhemmäksi, koska tehoreservikauden aikana voimalaitoksen käyttö on vähäistä ja lyhytaikaista. Aluehallintovirastossa on käsiteltävänä voimalaitoksen ympäristöluvan muutoshakemus suurten polttolaitosten BAT-päätelmien julkaisemisen sekä mahdollisen biojalostamon rakentamisen johdosta tapahtuvan voimalaitoksen toiminnan olennaisen muuttamisen perusteella. Öljynerottimia ja kemikaali- ja polttoainesäiliöiden lastauspaikkoja koskevien muutosten tekeminen on perusteltua tehdä samassa yhteydessä, kun voimalaitoksella uudistetaan muun muassa savukaasunpuhdistusjärjestelmä ennen voimalaitoksen palaamista ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön.

Kyseessä on lupamääräysten teknisluontoisesta täsmentämisestä sekä määräaikojen siirtämisestä, millä ei voimalaitoksen vähäinen nykyinen käyttö huomioon ottaen ole merkitystä laitoksen päästöihin tai vaikutuksiin ympäristössä. Lupamääräykset täyttävät muutosten jälkeen ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Haapaveden kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa esitetyt vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ja niiden perusteluista ilmevästi.

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus

Päätös on täytäntöönpanokelpoinen sen saatua lainvoiman.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki 48 § sekä 89 § 1 momentti

Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) 33 §

KÄSITTELYMAKSU

Ratkaisu

Lupa-asian käsittelymaksu on 2 387 euroa.

Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta.

Perustelut

Maksuasetuksen mukaan voimalaitoksen, kattilalaitoksen tai muun laitoksen, jonka suurin polttoainetehto on yli 300 MW, ympäristöluvan maksu on 23 870 €. Koska kysymyksessä on yksittäisten lupamääräysten teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on kymmenen prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Maksu on näin ollen 2 387 €.

Oikeusohje

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2019 ja 2020 (1244/2018)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös

Hakija

Päätös tiedoksi sähköpostitse

Haapaveden kaupunki

Haapaveden kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomainen

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Suomen ympäristökeskus

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla

Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Haapaveden kaupungin ilmoitustaululla.

Päätös julkaistaan internetissä aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelussa.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Sami Koivula

Juhani Itkonen

Paula Airaksinen

Asian ovat ratkaisseet ympäristöneuvos Sami Koivula (puheenjohtaja) sekä ympäristöneuvos Juhani Itkonen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Paula Airaksinen.

Tiedustelut: asian esittelijä, puh. 0295 017 690 tai 0295 017 500.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

Liitteet

Valitusosoitus

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen	Aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta . Asian käsittelystä perittävstä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.												
Valitusaika	Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy 22.11.2019 .												
Valitusoikeus	Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusoikeus on myös saamelaiskäräjillä ja kolttien kyläkokouksella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa säädetyn mukaisesti.												
Valituksen sisältö	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valitus kirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)												
Valituksen liitteet	Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta												
Valituksen toimittaminen	Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet												
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot	<table> <tr> <td>käyntiosoite:</td><td>Korsholmanpuistikko 43, 4. krs</td></tr> <tr> <td>postiosoite:</td><td>PL 204, 65101 Vaasa</td></tr> <tr> <td>puhelin:</td><td>029 56 42780</td></tr> <tr> <td>faksi:</td><td>029 56 42760</td></tr> <tr> <td>sähköposti:</td><td>vaasa.hao@oikeus.fi</td></tr> <tr> <td>aukioloaika:</td><td>klo 8–16.15</td></tr> </table>	käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs	postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa	puhelin:	029 56 42780	faksi:	029 56 42760	sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi	aukioloaika:	klo 8–16.15
käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs												
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa												
puhelin:	029 56 42780												
faksi:	029 56 42760												
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi												
aukioloaika:	klo 8–16.15												
Oikeudenkäyntimaksu	Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen												

Tämä asiakirja PSAVI/7156/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument PSAVI/7156/2019 har godkänts elektroniskt

Airaksinen Paula 18.10.2019 13:07

Itkonen Juhani 18.10.2019 13:14

Koivula Sami 18.10.2019 13:08