Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

24.6.2020 POPELY/1371/2018

YVA-KUULUTUS

PUHURI OY, PIIPSANNEVAN (HAAPAVESI) TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Puhuri Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Haapaveden Piipsannevan alueelle Siikalatvan ja Kärsämäen kunnanrajojen välittömään läheisyyteen. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta. Arvioinnissa tarkastellaan myös mahdollisuutta käyttää hankealuetta tulevaisuudessa myös aurinkoenergian tuotantoon.

Toteutusvaihtoehtoina on arvioitu 50 (VE1) tai 43 voimalan (VE2) tuulivoimapuistovaihtoehtoja sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho tulisi olemaan 4-8 MW. Kokonaisteho tulisi tällöin olemaan noin 164-472 MW. Kukin tuulivoimala muodostuu perustusten päälle asennettavasta tornista, kolmilapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään noin 215 metriä ja kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankealueelle rakennetaan kolme muuntoasemaa, joilta sähkö siirretään 110 kV ilmajohdoilla uudelle, hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennettavalle asemalle. Ensisijaisena sähkön liityntäpisteenä tarkastellaan liittymistä hankealueen länsipuolelle sijoittuvaan Fingrid Oyj:n Haapavesi-Pyhäkoski 220 kV (tulevaisuudessa Metsälinja 400 kV ja 110 kV) voimajohdon kautta. Voimajohtoreittien pituus on noin 16 kilometriä ja kolmen voimajohdon yhteisen voimajohtoalueen vaatima leveys maastossa on noin 72 metriä.

Arviointiselostus nähtävillä
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 24.6.–31.8.2020 Haapaveden kaupungintalolla (suljettuna heinäkuussa) ja kirjastossa, Kärsämäen kunnan asiointipisteessä (Haapajärventie 1), Siikalatvan kunnantalolla (heinäkuun suljettuna), Pulkkilan kirjastossa (heinäkuussa poikkeavia aukioloaikoja) sekä ELY-keskuksen asiakaspalvelupisteessä Veteraanikatu 1, Oulu. Lisäksi aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva

Yleisötilaisuus
Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 10.8.2020 klo 18.00 verkkolähetyksenä. Ohjeet verkkolähetykseen liittymisestä ja linkin siihen löydät yllä mainitulta verkkosivulta. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavan (Puhuri Oy) ja YVA-konsultin (FCG Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan. Tilaisuuden aikana voi esittää kysymyksiä tekstimuodossa. Kysymyksiin vastataan tilaisuudessa.

Kannanottojen esittäminen
Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä viimeistään 30.10.2020. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville osoitteeseen ymparisto.fi/piipsannevantuulivoimayva

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Puhuri Oy, Harri Ruopsa, puh. 040 073 0793, etunimi.sukunimi@puhuri.fi
YVA-konsulttina toimii FCG, Leila Väyrynen, puh. 040 5412 306, etunimi.sukunimi@fcg.fi
Kaavakonsulttina toimii FCG, Janne Tolppanen, puh. 044 2787 307, etunimi.sukunimi@fcg.fi