

## Ympäristöluvan hakija

Kanteleen Voima Oy, PL 47, 86601 Haapavesi, puh. 040 585 4049

**Asia** Haapaveden voimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupan nro 177/2016/1 lupamääräysten 10 ja 31 muuttaminen, Haapavesi

## Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Kanteleen Voima Oy hakee muutosta Haapavedellä sijaitsevan voimalaitoksen toimintaa koskevan ympäristö- ja vesitalouslupan nro 177/2016/1 lupamääräyksiin 10 ja 31. Hakijalla on Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä jo aiemmin kuulutettu lupa-asia Haapaveden voimalaitoksen ympäristölupan nro 177/2016/1 olennaiseksi muuttamiseksi ja luvan tarkistamiseksi uusien BAT-päätelmien vuoksi sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta (dnro PSAVI/2358/2018).

### Muutosesitys lupamääräykseen 10

Lupamääräyksen 10 mukaan teollisuusjätevedet ja pesuvedet, joihin on mahdollista joutua öljyä, sekä polttoaineiden käsittely- ja varastointialueilla muodostuvat öljyä mahdollisesti sisältävät jäte- ja sadevedet on kerättävä ja johdettava valvotusti nykyisten öljynerottimien kautta viivästysaltaaseen. Lupamääräyksen mukaan turbiinisalin ja öljynpurkupaikan öljynerottimien on 1.7.2020 lähtien oltava vähintään standardin SFS-EN-858-1 mukaisia I-luokan öljynerottimia, joista poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Korjaamorakennuksen öljynerottimen on 1.7.2020 oltava vähintään standardin SFS-EN-858-1 mukainen II-luokan öljynerotin, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Hakija esittää lupamääräyksen 10 määräaikoja muutettavaksi siten, että öljynerottimien on täytettävä standardin SFS-EN-858-1 mukaiset luokitukset, kun voimalaitos palaa normaalitoimintaan tehoreservikauden jälkeen ja IE-direktiivin edellyttämät muutokset savukaasunpuhdistukseen on toteutettu. Muutokset öljynerottiin toteutetaan kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä. Hakija pyytää lisää aikaa öljynerotuskaivojen muuttamiseksi, jotta uudistustyö voidaan tehdä yhtäaikaaisesti muiden tulevien investointien yhteydessä.

### Muutosesitys lupamääräykseen 31

Lupamääräyksen 31 mukaan kemikaali- ja polttoainesäiliöiden lastaus- ja purkupaikkojen on oltava suojattuja siten, että mahdollinen vuoto ei pääse maaperään eikä vesiin ja että se voidaan ottaa talteen. Säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikat tulee allastaa 1.7.2020 mennessä siten, että allastuksella saadaan kerättyä talteen suurimman tyhjennettävän kuljetussäiliön tilavuus.

Hakija esittää lupamääräyksen 31 määräaika muuttettavaksi siten, että kemikaali- ja polttoainesäiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikkojen allastus uudistetaan, kun voimalaitos palaa normaalitoimintaan tehoreservikauden jälkeen ja IE-direktiivin edellyttämät muu-

tokset savukaasunpuhdistukseen on toteutettu. Muutokset toteutetaan kuitenkin viimeistään 31.12.2021 mennessä. Hakija pyytää lisää aikaa kemikaali- ja polttoainesäiliöiden alustukseen, jotta uudistustyö voidaan tehdä yhtäaikaaisesti muiden tulevien investointien yhteydessä.

#### Toiminnan sijoittamispaikka

Voimalaitos sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Haapaveden kaupungin keskustasta osoitteessa Turvetie 112, 86600 Haapavesi (RN:o 71-402-349-1).

#### Tiedot vaikutuksista olennaisiin päästöihin ja ympäristövaikutuksiin

Hakija ei ole esittänyt, että määräaikojen jatkamisella olisi vaikutuksia olennaisiin päästöihin tai ympäristövaikutuksiin.

#### Asiakirjojen nähtävänäpito

Asiakirjat ovat nähtävänä 12.9.–14.10.2019 Haapaveden kaupunginkansliassa. Kuulutus ja hakemuksen tai asiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa [www.avi.fi/lupa-tietopalvelu](http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu).

Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

#### Mahdollisuus muistutusten ja mielipiteiden esittämiseen

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saat-  
taa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä ha-  
kemuksen johdosta.

#### Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.

Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

- muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero arki-  
sin
- yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä diaarinumero **PSAVI/7156/2019**
- mikäli muistutus koskee kiinteistöä, kiinteistön nimi, rekisterinumero, kiinteistörekis-  
terikylä ja kunta
- ne hankkeeseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta käsittele-  
vän lupaviranomaisen tietoon
- yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
- muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti, selvitys  
asiamiehen toimivallasta.

#### Muistutusten ja mielipiteiden toimittaminen ja määräpäivä

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan **viimeistään 14.10.2019** ensisijaises-  
ti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen [www.avi.fi/muistutus](http://www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostilla (kirjaa-  
mo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäris-  
töluvut, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena.

**Lisätietoja** Asian esittelijä: ympäristöylitarkastaja Paula Airaksinen puh. 0295 017 690  
tai 0295 017 500.

#### POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

puh. 0295 017 500  
fax 08 3140 110

kirjaamo.pohjois@avi.fi  
[www.avi.fi/pohjois](http://www.avi.fi/pohjois)

Linnankatu 1-3  
PL 293, 90101 Oulu