



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskus

## KUULUTUS

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 10.5.2024 päättänyt, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (ns. YVA-menettelyä) sovelletaan Haapaveden Haaponevan tuulivoimahankkeeseen.

Nordic Generation Oy suunnittelee alueelle kuuden tuulivoimalaitoksen rakentamista. Hankealue sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Haapaveden kaupungin keskustasta luoteeseen. Suunnitteilla on enintään 6 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimahanke. Voimalan kokonaiskorkeus olisi enintään 250 m ja yksikköteho 6–8 MW. Voimaloiden yksikköteho mitoitettaisiin siten, että hankkeen kokonaistehoksi tulisi alle 45 megawattia (MWac).

Tuulivoimalat on tarkoitus liittää sähköverkkoon hankkeen kaava-alueen itänurkan läpi kulkevaan Elenian 110 kV:n voimalinjaan johdonvarsiliitynnällä hankkeen omalta sähköasemalta. Maakaapelit asennetaan pääsääntöisesti olemassa olevan tiestön sekä tuulivoimaloita varten rakennettavien uusien huolto-tenien yhteyteen kaapeliojaan suojaputkessa. Sähköasemalle hankkeen itäreunaan vedettävä maakaapeli sijoittuu pelloksi muutetulle entiselle turvetuotanto-alueelle ja talousmetsään.

Lisätietoja antavat **ympäristövaikutusten arviointimenettelystä** Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Pirkko-Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi sekä **hankkeesta** Nordic Generation Oy Marko Salmela puh. 0400 164 981, marko.salmela@nordicgeneration.com