

KUULUTUS VIREILLE TULEVAAN POIKKEAMISLUPA-HAKEMUKSEEN

Rakentamislain 57 §:n mukaista poikkeamislupaa koskevaa hakemusta varten julkinen asianomaisten kuuleminen, joiden oikeutta asia koskettaa.

Elenia Oyj hakee poikkeamislupaa Haapaveden Eskolannniemen asemakaava-alueelle suunniteltuun sähköaseman rakentamiseen. Sähköasema rakennetaan toisen sähköaseman läheisyyteen, jossa on asemakaava merkintä T/kem-teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, jolle voi sijoittaa merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan tai varastoivan laitoksen.

Alueelle on suunnitteilla 110/20 kV sähköasema, joka sisältää sähköasemarakennuksen, 110 kV päämuuntajakentän, 110 kV pääkiskon ja 2 kpl laitesuojia. Alueen ympärille rakennetaan verkkoaita, jonka korkeus on 2,5 m. Alueelle rakennetaan uusi tieyhteys ja parannetaan olemassa olevia tieyhteyksiä.

Poikkeamislupahakemus koskee kiinteistöä 71-403-349-4.

Poikkeamislupahakemus ja suunnitelma-asiakirjat ovat nähtävillä 6.2.2026 saakka Haapaveden kaupungin [www.sivuilla /](http://www.sivuilla.fi) kuulutukset ja rakennusvalvontatoimistolla (Tähtelänkuja 1), jonne mahdolliset muistutukset tulee jättää myös 6.2.2026 klo 15.00 mennessä osoitteella Haapaveden kaupunki Rakennusvalvontatoimisto PL 40, 86601 Haapavesi tai sähköpostilla rakennuslautakunta@haapavesi.fi.

Yhteydenotot: Rakennustarkastaja puh. 044 7591 203 ja lupasihteeri 044 7591 201.

Haapavedellä 26.1.2026

Haapaveden kaupunki / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ihmeen hyvä