

YVA-kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Hankilan ja Keson tuulivoimahankkeen laajennus (Kärsämäki, Haapavesi ja Haapajärvi)

Puhuri Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle YVA-lain (252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen). Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima arviointi hankkeen ympäristövaikutuksista.

Hankkeen kuvaus

Hanke sijoittuu Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin alueille nykyisen Keson ja Hankilan tuulivoimapuistojen alueelle ja läheisyyteen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Haapajärven kunnan alueelle. Laajennushanke koostuu kolmesta osaluueesta: Keson laajennuksesta, Hankilan laajennuksesta sekä Katajanevan alueesta.

Hankilan ja Keson laajennushankkeessa suunnitellaan yhteensä enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä ja nimellisteho enintään 10 MW, jolloin kokonaisteho olisi enintään noin 160 MW. Hankkeessa suunnitellaan myös aurinkovoima-alueiden rakentamista. Suunnitellut aurinkovoima-alueet kattavat Hankilan alueella noin 74 hehtaarin, Keson alueella noin 19 hehtaarin ja Katajanevan alueella noin 36 hehtaarin laajuisen alan. Aurinkovoimahankkeen tarpeisiin käytettävä maa-ala mahdollistaa noin 30–65 MWp suuruisen aurinkovoimapuiston rakentamisen.

Laajennushankkeen toteutuessa Hankilan hankealue kattaa kokonaisuudessaan noin 1445 hehtaarin kokoisen alueen, Keson hankealue noin 2115 hehtaarin laajuisen alueen ja Katajanevan alue noin 190 hehtaarin laajuisen alan. Uutta hankepinta-alaa tulisi siten olemaan 1715 hehtaaria.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta.

VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 16 uutta tuulivoimalaa: Keson alueelle 10 voimalaa ja Hankilan alueelle 6 voimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 10 MW. Aurinkovoima-alueen kokonaispinta-ala on noin 185 hehtaaria ja nimellisteho noin 30–65 MWp. Hankilan laajennusalueelle rakennetaan energian varastointia varten sähkövarastoalue, jonka pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria.

VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 6 uutta tuulivoimalaa: Keson alueelle 6 voimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 10 MW. Aurinkovoima-alueen kokonaispinta-ala on noin 185 hehtaaria ja nimellisteho noin 30–65 MWp. Hankilan laajennusalueelle rakennetaan energian varastointia varten sähkövarastoalue, jonka pinta-ala on noin 1,9 hehtaaria.

Sähkönsiirto

Alustavien suunnitelmien mukaan Keson hankealueen kytkemöltä liitytään noin 12 kilometriä pitkällä 33 kV maakaapelilla Hankilan alueen nykyiselle tai uudelle sähköasemalle. Hankilan sähköasemalta rakennetaan uusi noin 20 kilometriä pitkä 110 kV ilmajohto, joka suuntautuu Hankilan hankealueelta lounaaseen. Suunniteltu sähkönsiirtoreitti sijoittuu pääosin saneerattavan Fingridin 400 + 110 kV Metsälinja-voimajohdon rinnalle. Alustavien suunnitelmien mukaan sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n Pysäysperän sähköasemalla.

Natura-arviointi

Osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä on laadittu luonnonsuojelulain 35 §:n mukainen Natura-arviointi Hirsinevan (SAC, FI100056) osalta. Natura-arviointi on YVA-selostuksen liitteenä.

Kuulutus ja arviointiselostus nähtävillä

Kuulutus pidetään nähtävillä 19.2.-19.4.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot. Kuulutus ja arviointiselostus julkaistaan sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/hankilannevantuulivoimayva

YVA-selostukseen ja Natura-arviointiin voi tutustua tänä aikana myös seuraavissa paikoissa toimipaikkojen aukioloaikoina:

- Lupa- ja valvontaviraston aulapalvelu, Veteraanikatu 1, Oulu
- Käsämäen kunnantalo, Haapajarventie 1, Käsämäki
- Käsämäen kirjasto, Haapajarventie 1, Käsämäki
- Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1, Haapavesi
- Haapaveden kirjasto, Urheilutie 64 B, Haapavesi
- Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2, Haapajärvi
- Haapajärven kirjasto, Kauppakatu 19, Haapajärvi

Esittelytilaisuus

Hankkeen ja arviointiselostuksen esittelytilaisuus pidetään **keskiviikkona 11.3.2026 klo 18.00 alkaen Haapaveden opistolla ReijoWaara-salissa (Vanhatie 45, Haapavesi)**. Tilaisuuksissa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 17.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 19.4.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U-28823/2016.

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/hankilannevantuulivoimayva

Lisätietoja

Yhteysviranomainen: Ylitarkastaja Pirkko-Liisa Kantola, Lupa- ja valvontavirasto, p. 0295 5255672, pirkko-liisa.kantola@lvv.fi

Hankkeesta vastaava: Hankekehityspäällikkö Harri Ruopsa, Puhuri Oy, p. 0400730 793, harri.ruopsa@puhuri.fi

YVA-konsultti: Projektipäällikkö Mari Sinn, FCG Rakennettu Ympäristö Oy, p. 045 807 8969, mari.sinn@fcg.fi

Julkaistu Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla 19.2.2026.

Tampereella 19.2.2026.

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV
Puhelinvaihtelija: 0295 254 000
kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi